

MEMORIAL DESCRITIVO SANITÁRIO

PROC: 85760556/01 PROJ: 8516
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOIÂNIA-GO
MEMORIAL APROVADO

07 / 04 / 2021

FISCAL: Carlos Cavata

ANALISTA: Renata Rigo

Renata Rêgo de Azevedo Neves
Arquiteta - CAU 29370-9
Vigilância Sanitária
Mat. 695254

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - HUGO
CNPJ. 02.529.964/0008-23
Secretaria de Estado de Saúde

Endereço: End: Av 31 de Março com 5º radial, SN - Setor Pedro
Ludovico – Goiânia – GO - CEP: 74820-200
Fone: 3251.6611

Proprietário: HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - HUGO
CNPJ. 02.529.964/0008-23
Secretaria de Estado de Saúde

Responsável Legal: Flamarion da Silva Lucas
CPF: 65849876049

Responsável Técnico: Dr. Eros de Sousa Junior
CPF: 99527278104 - CRM-GO: 14652

Autor do Projeto: Arq. Athos Rios Jr. – CAU: A-10299-7
CPF: 228.346.801-91
Inscrição Municipal: 145.590-7
Walter & Athos Arquitetos Associados S/S

Objetivo Social do Estabelecimento:
HOSPITAL GERAL – URGÊNCIAS

Atividade pleiteada no Projeto: Aprovação da UTI n.05

Motivo da Análise:

Reforma sem acréscimo de área para a Unidade de Terapia Intensiva n.05 (Adulto), atendendo as Legislações pertinentes (RDC 050/2002, RDC 06/2013, RDC 63/2011, RDC 11/2014, RDC 306/2004, NBR 9050/2015, NBR 16401/2008, NBR 7256/2005, Portaria 453 de 01/06/98).

Nota: Todos os revestimentos de piso, parede e teto das áreas molhadas, técnicas, críticas e/ou de produção possuem acabamento liso, lavável e impermeável.

Número de leitos: 407 leitos (total)

Blucio

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES:

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA N. 05:

ÁREA p/ GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS:

- Área: 5,52m²
- Equipamentos e mobiliários: cadeiras de rodas e macas
- Ambiente destinado a guarda temporária de macas e cadeira de rodas

CIRCULAÇÃO 01:

- Área: 38,17m²
- Equipamentos e mobiliários: ar condicionado
- Ambiente destinado à circulação e ligação entre ambientes

ÁREA P/ ESCANINHOS VISITANTES:

- Área: 6,06m²
- Equipamentos e mobiliários: escaninhos metálicos
- Ambiente destinado à guarda temporária de pertences de visitantes

ÁREA PARA HIGIENIZAÇÃO:

- Área: 3,75m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada com lavatórios
- Ambiente destinado à higienização individual de acompanhantes/visitantes

DML:

- Área: 2,28m²
- Equipamentos e mobiliários: tanque inox, armário formicado, suporte para rodos e vassouras, exaustor (exaustor automático ligado ao interruptor)
- Ambiente destinado a guarda de produtos de materiais de limpeza, coleta de água e descarte de água servida

VESTIÁRIO/BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO:

- Área: 4,73m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios, escaninhos
- Ambiente destinado à higienização individual

VESTIÁRIO/BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO:

- Área: 4,73m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios, exaustor, escaninhos
- Ambiente destinado à higienização individual

COPA:

- Área: 10,85m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada com cuba inox, bebedouro, geladeira, bancada cadeiras, ar condicionado, microondas
- Ambiente destinado à realização de lanches. Não serão preparadas refeições


SALA DE ENTREVISTA:

- Área: 8,05m²
- Equipamentos e mobiliários: cadeiras, mesa, ar condicionado
- Ambiente destinado a prestar informações aos parentes dos pacientes internados na UTI

QUARTO PLANTONISTA FUNCIONÁRIOS FEMININO:

- Área: 12,96m²
- Equipamentos e mobiliários: camas, armários, ar condicionado
- Ambiente destinado ao repouso dos plantonistas

Renata
Renata Rêgo de Azevedo Neves
Arquiteta - CAU 29370-9
Vigilância Sanitária
Mat. 695254



A.
2

BANHEIRO PLANTONISTA FEMININO:

- Área: 4,65m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios
- Ambiente destinado à higienização individual

QUARTO PLANTONISTA INTENSIVISTA:

- Área: 7,65m²
- Equipamentos e mobiliários: cama, armário, ar condicionado
- Ambiente destinado a repouso do plantonista

BANHEIRO PLANTONISTA INTENSIVISTA:

- Área: 5,62m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios
- Ambiente destinado à higienização individual

QUARTO PLANTONISTA FUNCIONÁRIOS MASCULINO:

- Área: 12,83m²
- Equipamentos e mobiliários: camas, armários, ar condicionado
- Ambiente destinado ao repouso dos plantonistas

BANHEIRO PLANTONISTA MASCULINO:

- Área: 4,64m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, acessórios
- Ambiente destinado à higienização individual

SALA DE UTILIDADES:

- Área: 13,39m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada com pia de despejo (destinada exclusivamente a receber resíduos líquidos e pastosos, dotada de válvula de descarga e tubulação de esgoto de, no mínimo 75mm), pia de lavagem (destinada preferencialmente à lavagem de utensílios podendo ser também usada para a lavagem das mãos), hampers, lixeiras
- Ambiente para limpeza de equipamentos/materiais, descarte de material biológico, guarda temporária de resíduos e roupas sujas (com exaustor automático ligado ao interruptor)

CIRCULAÇÃO 02:

- Área: 11,05m²
- Ambiente destinado à circulação e ligação entre ambientes

ANTECÂMARA 01:

- Área: 1,79m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatório, exaustão permanente
- Ambiente destinado a higienização de funcionários (lavagem das mãos) e paramentação

QUARTO DE ISOLAMENTO 01:

- Área: 11,10m²
- Equipamentos e mobiliários: leito, lavatório, estativa de teto, equipamento de hemodiálise, televisão (no teto), ar condicionado no teto
- Ambiente destinado ao tratamento de pacientes críticos que necessitem de isolamento

BANHEIRO ISOLAMENTO 01:

- Área: 5,43m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, barras de apoio, acessórios,
- Ambiente destinado à higienização individual do paciente do isolamento

ANTECÂMARA 02:

- Área: 1,82m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatório, exaustão permanente
- Ambiente destinado a higienização de funcionários (lavagem das mãos) e paramentação

QUARTO DE ISOLAMENTO 02:

- Área: 11,18m²
- Equipamentos e mobiliários: leito, lavatório, estativa de teto, equipamento de hemodiálise, televisão (no teto), ar condicionado no teto

Grudo
Renata Rêgo de Azevedo Neves
Arquiteta - CAU 29370-9
Vigilância Sanitária
Mat. 69524

CDR

[Assinatura]

- Ambiente destinado ao tratamento de pacientes críticos que necessitem de isolamento

BANHEIRO ISOLAMENTO 02:

- Área: 5,44m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, barras de apoio, acessórios,
- Ambiente destinado à higienização individual do paciente do isolamento

SALA ADMINISTRATIVA:

- Área: 5,05m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada, cadeira, ar condicionado, visor
- Ambiente destinado a serviços administrativos

BANHEIRO PACIENTE:

- Área: 6,79m²
- Equipamentos e mobiliários: vaso sanitário, lavatório, chuveiro, barras de apoio, acessórios
- Ambiente destinado à higienização individual

FARMÁCIA SATÉLITE:

- Área: 11,97m²
- Equipamentos e mobiliários: armários, bancada, cadeira, geladeira (medicamentos termolábeis), lavatório, termohigrômetro, carrinho, ar condicionado
- Ambiente destinado a guarda de medicamentos, sendo reabastecido periodicamente pela farmácia geral

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS:

- Área: 4,37m²
- Equipamentos e mobiliários: prateleiras, exaustor
- Ambiente destinado à guarda de equipamentos e materiais de uso restrito à UTI

ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO INTENSIVO 01 (9 leitos):

- Área: 110,11m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatórios, televisões (no teto), ar condicionado no teto, leitos, estativas de teto, cadeiras, equipamentos de hemodiálise, prateleiras de granito, divisórias p/ leitos de teto, roupa
- Ambiente destinado ao tratamento de pacientes críticos

Obs: O projeto de REDE DE GASES MEDICINAIS, será desenvolvido e executado por empresa especializada nesta área, e atenderá a RDC n.050/2002 da ANVISA.

ÁREA PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA 01:

- Área: 3,28m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada, cadeiras
- Ambiente destinado aos serviços de prescrição médica

POSTO DE ENFERMAGEM/ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 01:

- Área: 8,41m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatório, cadeiras, armário superior, bancada
- Ambiente destinado aos serviços de enfermagem

ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO INTENSIVO 02 (9 leitos):

- Área: 110,22m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatórios, televisões (no teto), ar condicionado no teto, leitos, estativas de teto, cadeiras, equipamentos de hemodiálise, prateleiras de granito, divisórias p/ leitos de teto, roupa
- Ambiente destinado ao tratamento de pacientes críticos

Obs: O projeto de REDE DE GASES MEDICINAIS, será desenvolvido e executado por empresa especializada nesta área, e atenderá a RDC n.050/2002 da ANVISA.

ÁREA PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA 02:

- Área: 3,28m²
- Equipamentos e mobiliários: bancada, cadeiras
- Ambiente destinado aos serviços de prescrição médica

Blundo
Renata Rêgo de Azevedo Neves
Arquiteta - CAU 29370-9
Vigilância Sanitária
Mat. 695254

POSTO DE ENFERMAGEM/ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 02:

- Área: 8,41m²
- Equipamentos e mobiliários: lavatório, cadeiras, armário superior, bancada
- Ambiente destinado aos serviços de enfermagem

Obs: A SALA DE ESPERA DE ACOMPANHANTES E VISISTANTES, ENCONTRA-SE NA ENTRADA DO HOSPITAL


Observações:


1. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
2. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
3. Todas as lixeiras possuem tampa e pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
4. Todo mobiliário possui revestimento lavável e impermeável;
5. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos;
6. O abrigo para lixo orgânico possui ligação com a rede de esgoto e está localizado no recuo frontal;
7. O abrigo para lixo reciclado possui ligação com a rede de esgoto e está localizado no recuo frontal;
8. O abrigo para lixo infectante possui ligação com a rede de esgoto, está localizado no recuo frontal e possui ponto de água em local próximo para higienização;
9. O abrigo para lixo químico possui ligação com a rede de esgoto, está localizado no recuo frontal e possui ponto de água em local próximo para higienização;
10. As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
11. As portas dos sanitários são dotadas de sistema de fechamento automático;
12. O lixo perfurocortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado;
13. Todos os acessórios dos sanitários acessíveis tem as alturas, medidas e posicionamento das louças compatíveis com as especificadas pela NBR 9050/2015;
14. Todos os revestimentos de piso, parede e teto são lisos, laváveis, impermeáveis e as porcelanatos possuem índice de absorção inferior a 4%;
15. Nas áreas críticas e semi-críticas os materiais de acabamento (parede, piso e teto) devem tornar as superfícies monolíticas com o menor número possível de ranhuras ou frestas, devendo ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes;
16. O sistema de condicionamento de ar dos ambientes críticos atendem às especificações da NBR 7256/2005 e dos demais ambientes atendem às especificações da NBR 16401/2008.

NOTA: A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental – SMS exige, em fiscalização, o cumprimento de Leis, Normas e Portarias. Sendo assim, apesar da aprovação dos fluxos e setores realizado pela Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos, fico ciente de que ocasionalmente, poderá ser necessária a reavaliação do Projeto e Memorial Descritivo caso, durante ação fiscal, se constate que o estabelecimento não esteja atendendo adequadamente os critérios da norma.

NOTA: Assumimos inteira responsabilidade pelas informações contidas neste documento e pela equivalência entre as cópias dos documentos anexados.

NOTA: “Declaro que o passeio público atenderá as legislações específicas vigentes, bem como à NBR 9050, garantindo acessibilidade”.

 Flamarion da Silva Lucas Goiânia, 01/03/2021

 Diretor Geral / HUGO

RAZÃO SOCIAL:


HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA - HUGO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
CNPJ: 02.529.964/0008-23




Responsável Técnico pelo Estabelecimento:

Dr. Eros de Sousa Junior
CPF: 99527278104 - CRM-GO: 14652

Autor do Projeto:


Arq. Athos Rios Jr. – CAU: A-10299-7
CPF: 228.346.801-91- Inscrição Municipal: 145.590-7
Walter & Athos Arquitetos Associados S/S


Renata Régio de Azevedo Neves
Arquiteta - CAU 29370-9
Vigilância Sanitária
Mat. 695254

APROVAÇÃO:

PROC. N.º 85760556/01 PROJ. N.º 8516

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

Projeto APROVADO, quanto a Fluxos e Setores

DATA: 07 / 04 / 2021

Renata Rêgo de Azevedo Neves

Arquiteta - CAU 29370-9

Vigilância Sanitária

Mat. 695254

ANALISTA:

Renata Rêgo

FISCAL:

Carlos Cavalcanti


A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SMS GOIÂNIA (GO) EXIGE, EM FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO DE LEIS, NORMAS E PORTARIAS, SENDO ASSIM, APESAR DA APROVAÇÃO DOS FLUXOS E SETORES REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS, FICO CIENTE QUE OCASIONALMENTE, PODERÁ SER NECESSÁRIA A REAVALIAÇÃO DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO CASO DURANTE AÇÃO FISCAL, SE CONSTATE QUE O ESTABELECIMENTO NÃO ESTEJA ATENDENDO ADEQUADAMENTE OS CRITÉRIOS DA NORMA.

OBS:

PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIO

ENDEREÇO: Av. 31 de Março com 5º Radial, S/N- Setor Pedro Ludovico. GOIÂNIA-GO

UTI -05



Flamarion da Silva Lucas
Diretor Geral / HUGO

PROPRIETÁRIO:

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA - HUGO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CNPJ: 02.529.964/0008-23

AUTOR DO PROJETO:

ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR - CAU -A-10299-7
WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - INSCR. MUNIC. - 145590-7 - CAU 5630-8


walter & athos
arquitetos
associados s/s
3285-7135

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

TÉRREO 02 + TÉRREO 01+ 04 PAVIMENTOS

CONTEÚDO:

PLANTA 1º PAVIMENTO (UTI 05) -
PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO
PLANTA 1º PAVIMENTO (UTI 05) -
LAYOUT
LEGENDA
QUADRO DE ABERTURAS

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:

15.839,18 m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

508,34 m²

ESCALA:

INDICADA

UNIDADE:

METRO

ARQUIVO:

FOLHA:

1/1

DATA:

01/03/2021

DESENHO:

ARQ. TUBAL NETO